

Privates Institut für mikrobiologische Analytik

Akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS)
nach DIN EN ISO 17025. Reg.-Nr.: PL-17596-01


Gelistet vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
für Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasser und Legionellen
nach § 15 Abs. 4 Satz 2 der TrinkWV 2001

Mic Lab G m b H

MicLab GmbH mikrobiologische Analytik · Bahnhofstraße 32 · D-84524 Neuötting

An
Gemeinde Kastl
Altöttinger Str. 35

84556 Kastl



Labornummer : **ML150516**
Eingangsdatum : **11.11.15**
Probe : **Gemeinde Kastl, Bauhof**
Externe Lab.-Nr. : **N 1293**

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND



Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in
der Urkunde aufgeführten
Prüfverfahren.

Angaben:

WB, Hahnprobe
1230.7842.00076

Material: Trinkwasser

Entnahme am 11.11.15 um 09:15 Uhr

Probenehmer

Probenahme durch Auftraggeber

Frau Nagl

Chemisch Physikalische Parameter

Aussehen/Geruch/Geschmack	klar/ohne/ohne
Temperatur (C)	14.1
pH-Wert (vor Ort)	7.54
Leitfähigkeit (uS/cm, vor Ort)	568
Ammonium (mg/l)	<0.01

Mikrobiologische Untersuchung TWV 2001

Keimzahl bei 20 C 48 h (KBE/ml)	0
Keimzahl bei 36 C 48h (KBE/ml)	0
E.coli (in 100ml)	nicht nachgewiesen
Coliforme Keime (in 100ml)	nicht nachgewiesen

Bewertung

nicht zu beanstanden

Endbefund vom 25.11.15

Geschäftsführer, Laborleitung MicLab GmbH: Dr. Mattes/Dr. Kochanowski

Duplikat Nachrichtlich: Dr. Blasy - Dr. Busse Niederl. d. Agrolab Labor GmbH, Moosstraße 6a, 82279 Eching

Verteiler:

1. Bg im Mitterer
Franz Datz
02.12.2015

Im Auftrag der
Dr. Blasy Dr. Busse GmbH
Moosstraße 6a 82279 Eching a. Ammersee
Tel 08143 / 79-01 Fax 08143 / 7214

Mic Lab G m b H

Weitergabe dieses Berichtes, auch in Auszügen, an Dritte oder eine Publikation, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der MicLab GmbH. Der Bericht bezieht sich ausschließlich auf die übergebenen und im Bericht genannten Proben. Der Untersuchungsbeginn entspricht dem Probeneingang. Das Untersuchungsende entspricht dem Befunddatum. Die Akkreditierung bezieht sich lediglich auf die in der Akkreditierungsurkunden genannten Prüf- und Probenahmeverfahren. Die Urkunde kann vom Labor angefordert werden.

Handelsregister Amtsgericht Traunstein HRB 9889 · Geschäftsführer: Dr. Johann Mattes, Dr. Bernd Kochanowski
Bankverbindung: Sparkasse Altötting-Mühldorf · (BLZ 711 510 20) · Konto-Nr. 0026 110 999 · IBAN: DE77 7115 1020 0026 1109 99
BIC: BYLADEM1MDF

Bahnhofstraße 32
D-84524 Neuötting
Tel. 08671 882044
Fax 08671 71937